

Nr. 185



**Prüfinstitut**  
**Türentechnik + Einbruchsicherheit**  
Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller  
**Türen · Tore · Fenster · Fassaden**  
Akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN 45001

**Prüfzeugnis**

Nr. 99/03-878-I

**Antragsteller**

VARIOTEC SANDWICHELEMENTE  
GMBH & Co. KG  
Weißmarterstraße 3  
D-92318 Neumarkt /Opf.

**Bauart**

Haustürrohlinge aus Holz und Holzwerkstoffen ohne Oberflächen-  
behandlung für Prüfklima c und d mit Sperrholzdeckplatte und  
integrierter Aluminiumdampfsperre 0,4 mm sowie beidseitig aufrecht  
eingenetetem und schubfest verklebtem Aluminium-Rechteck-Profil  
30 x 20 x 2 mm.  
Maße 1100 x 2250 x 68 mm

**Produktbezeichnung**

Typ VARIO-PUR

**Prüfbericht**

Nr. 99/03-878 vom 08.03.1999 sowie  
„Gutachtliche Stellungnahme“ vom 02.03.2001

**Prüfaussage**

Haustürrohlinge obiger Bauart wurden 4 Wochen spannungsfrei  
zwischen zwei Klimaten Prüfklima c, d und e nach  
DIN EN 1121 : 2000-09 aufgestellt.

**Klassifizierung**

**Toleranzklasse 4** nach DIN EN 1530 : 2000-06\*

\*Die Verformungen entsprechen nach Entwurf  
DIN EN 1530 : 1994-10 der Toleranzklasse 3.

**Gültigkeitsdauer**

März 2008

Dipl.-Ing. (FH) R. Müller  
Leiter PTE Rosenheim



02.03.2001

Dipl.-Ing. (FH) R. Krippahl  
Sachbearbeiter

Schönfeldstraße 15  
D-83022 Rosenheim  
Telefon 0 80 31 / 1 55 43  
Telefax 0 80 31 / 1 57 67  
Auto 01 71/6223785



DAP-P-03.214-00-98-02