

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Weitergabe an dritte Personen ist verboten und wird verfolgt.

- Brandschutz-Vertikal-Schiebefenster
 Typ VSF 210
 TEXT BITTE PRÜFEN
 Serie: Heralo 082 Brandschutz/
 065 Brandschutz/ Stahl
 Farbe: RAL nach Wahl
 Bedienung: 1x Aufbaumotor
 mit Baier - Brandschutzsteuerung
 Taster AUF - AB bauseits
 Stückzahl: 1x
 Verriegelung: 1x Elektro - Schloss
 Verglasung: Pyrostop - Glas F 30-10
 Stärke 15mm Standartqualität,
 Innenanwendung

Mit der Bitte um Prüfung und verbindlicher
 Freigabe der Zeichnung und des Textes.

Datum / Unterschrift

Zeichnung und geistiges Gut bleibt
 Eigentum des Herstellers


VORSICHT!
**FÜR DIESES FENSTER GIBT ES
 KEINE ZULASSUNG!**
 ES BEDARF EINER ZUSTIMMUNG
 IM EINZELFALL DURCH
 DIE ZUSTÄNDIGE
 BRANDSCHUTZBEHÖRDE!

Technische Änderungen die
 der Verbesserung dienen bleiben
 vorbehalten.



Grundelement
 aus Heralo 082
 Flügel aus Heralo 065/
 Stahlblech 2 / 3 mm

-  BS-Silikon
-  Dämmstreifen
-  Eichenklotz

Promatect - H
 Baustoffklasse
 nicht brennbar
 DIN 4102 - A1
 in den Stärken:
 6mm, 8mm,
 10mm und 20mm



Für dieses Objekt liegen auch die kompletten Unterlagen für die
 Zulassung im Einzelfalle vor. Diese können wir Ihnen bei
 Auftragserteilung für Ihre ZiE zur Verfügung stellen.



ADRIK GmbH Häuserwaidstr. 6-8 63549 Ronnenburg/Altw.		Projektname Muster-Beispiel eines F30 Brandschutz-Hochschiebefenster	
Gez: Krutsch, Anna		Typ VSF 210	Auftragsnummer
Tel: 06048 471		Händler/Kunde ADRIK	
Fax: 06048 7624			
E-Mail: klausadrian@adrik.de		Layout Brandschutz VSF	
Ausgab.: 30.01.2018		Blatt	